

STOPIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA

“SAIMNIEKS”

PVN Reģ. Nr. LV 90001673167

Institūta ielā 30, Ulbrokā, Stopiņu nov., Rīgas raj., LV – 2130, tālr.:7387221, fakss:7387220, sekretare@saimnieks.lv  
SEB UNIBANKA Ogres filiāle, kods UNLALV2X, konts LV68 UNLA 0033 3006 09316

Stopiņu novada domei  
Institūta ielā 1a, Ulbroka, LV-2130

Nr. 04/09 2011. gada 11. janvāris

**Objekts: PII „Pienenīte” rekonstrukcija.**

**Adrese: Rīgas rajons, Stopiņu novads, Ulbroka, Institūta iela 34a**

**TEHNISKIE NOTEIKUMI**

**I ūdensapgāde un kanalizācija**

**I Ūdensapgāde un kanalizācija**


1. Objekta ūdensapgādi paredzēt no ciemata ūdensapgādes tīkla;
2. Ūdensvada pieslēguma vieta – ūdensvads, kurš iet uz Ulbrokas ciemata katlumāju;
3. No pieslēguma vietas līdz objektam izbūvēt attiecīga diametra ūdensvadu uz atzara paredzot uzstādīt noslēgarmatūru;
4. Ūdensvada ievadā paredzēt izveidot ūdens uzskaites mezglu ar attiecīgu ūdens uzskaites aparāturu;
5. Saimnieciskos notekūdeņus savākt un ievadīt ciemata kanalizācijas tīklā;
6. Pieslēguma vieta jaunā maģistrālā kanalizācijas trase pie mājas Institūta ielā 34;
7. Izbūvēt attiecīga diametra kanalizācijas vadu līdz kanalizācijas akai pie mājas Institūta ielā 34;
8. Projektēšanas gaitā tīklu pieslēguma vietas precizēt ar P. A. „Saimnieks”;
9. Ūdensapgādes un kanalizācijas projekta risinājumus saskaņot ar P. A. „Saimnieks”.

**II Siltumapgāde**

1. Siltumapgādi paredzēt no Ulbrokas ciemata siltumapgādes tīkliem;
2. Jaunajā korpusā paredzēt savu individuālo siltummezglu korpusa apkurei un karstā ūdens sagatavošanai paredzot kopējo siltumuzskaiti gan atsevišķi uzskaiti karstā ūdens sagatavošanai, kā arī uzskaiti karstā ūdens patēriņam;
3. Pieslēguma vieta –siltumtrase, kura iet bērnudārza veco korpusu un ir paredzēta pieslēguma vieta jaunajam korpusam;
4. No pieslēguma vietas uz jauno korpusu izbūvēt bezkanāla siltumtrasi ar rūpnieciski izolētām caurulēm;
5. Uz projektējamā atzara paredzēt uzstādīt atbilstoša diametra noslēgarmatūru;
6. Siltumapgādes projektu un siltumtrases projektu saskaņot ar P. A. „Saimnieks”.

Pielikumā: Siltumtrases uzmērījuma plāns uz PII „Pienenīte”.

Stopiņu pagasta  
pašvaldības aģentūras „Saimnieks”  
direktors:



J. Koponāns

Miķelsons  
t.67387224